



Objektnummer 949	Gesamtsanierung Schulanlage Schollenholz Fliederstrasse 10, 8500 Frauenfeld		Edwin Keller + Partner AG GEBÄUDETECHNIK
Plannummer 41.207	Rev. 00	Prinzipschema Zentrale Ausschreibung Sanitär	
Phase 4.41	Gezeichnet AL	Plan-Erstellung : 24.05.2019	Code : 949/4.41/Schema
Massstab -	Plan Grösse 95/30	Ausgabe-Datum : 24.05.2019	Sanitär/Zentrale
Geprüft/Freigegeben:			Algisserstrasse 8 8500 Frauenfeld Tel. 052 721 62 26 Fax 071 388 17 99 ekp@edwinkellerpartnerag.ch www.edwinkellerpartnerag.ch

426 Versorgungsleitungen (W3d & W3d Ergänzung 1; Ausgabe 2013)

Materialien Sanitär	
Kaltwasser Netzdruck (WKN) / Feueröschleitung (WKF)	
Verteillösungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
Anschlussleitungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521 Nussbaum Optiflex in Schutzrohr
Dämmung:	PIR 50mm mit PVC-Ummantelung / XG-Armaflex 13mm
Armaturen:	<input type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input checked="" type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum
Fittings:	<input checked="" type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum
Kaltwasser Red. Druck (WKR)	
Verteillösungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
Anschlussleitungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521 Nussbaum Optiflex in Schutzrohr
Dämmung:	PIR 50mm mit PVC-Ummantelung / XG-Armaflex 13mm
Armaturen:	<input type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input checked="" type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum
Fittings:	<input checked="" type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum
Warmwasser Vorlauf (WWV)	
Verteillösungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
Anschlussleitungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521 Nussbaum Optiflex in Schutzrohr
Dämmung:	PIR 50mm mit PVC-Ummantelung / XG-Armaflex 13mm
Armaturen:	<input type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input checked="" type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum
Fittings:	<input checked="" type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum
Warmwasser Rücklauf (WWR)	
Verteillösungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
Anschlussleitungen:	Nussbaum Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
Dämmung:	PIR 50mm mit PVC-Ummantelung / XG-Armaflex 13mm
Armaturen:	<input type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input checked="" type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum
Fittings:	<input checked="" type="checkbox"/> CNS 1.4401 Nussbaum <input type="checkbox"/> Rotguss Nussbaum